

RWA-Technik
Elektronik – Pneumatik
Steuerungstechnik

+49 (0) 24 03 / 99 50 - 0
+49 (0) 24 03 / 655 30

EG - Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
CE Déclaration de Conformité
CE Prohlášení o shodě

Wir erklären, dass das Produkt / *We declare that the product* / *Nous déclarons que le produit* / *Tímto prohlašujeme, že výrobek*

RWA-Zentrale Typ / *SHEVS Control Centre type* / *Centrale EFC version* / *ZOKT Ovládací centrála*

RWZ 5f-20, RWZ 5f-40
RWZ 5f-10-48V, RWZ 5f-20-48V
RWZ 5f-x.y-60, RWZ 5f-x.y-80
RWZ 5f-x.y-30-48V, RWZ 5f-x.y-40-48V

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der nachfolgend genannten europäischen Richtlinien entwickelt und gefertigt wurde:

has been developed and manufactured in conformity with the essential requirements of the European Directives listed hereunder:

a été développé et fabriqué en conformité avec les exigences essentielles des Directives Européennes mentionnées ci-après :

Byl vyvinut a vyroben v souladu se základními požadavky evropských směrnic uvedených níže :

- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie / *Low Voltage Directive* / *Directive Basse Tension* / *Směrnice o nízkém napětí*)
- 2014/30/EU (EMV-Richtlinie / *Electromagnetic Compatibility* / *Compatibilité Électromagnétique* / *Elektromagnetická kompatibilita*)

Zur Beurteilung wurden die folgenden Normen herangezogen:

The evaluation is based on the following standards:

L'évaluation se base sur les normes suivantes :

Hodnocení vychází z následujících standardů:

- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 55032:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN 50130-4:2011 + A1:2014
- EN 61000-4-2:2009
- EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
- EN 61000-4-4:2012
- EN 61000-4-5:2014 + A1:2017
- EN 61000-4-6:2014
- EN IEC 61000-4-11:2020 + AC:2020
- ISO 21927-9:2012
- EN 12101-10:2005
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

Eschweiler, 2. August 2022

K + G Tectronic GmbH



(Sabine Dominiczak-Kohler, Geschäftsführerin / *Managing Director* / *Directeur*)

